

OKRESNÝ ÚRAD TOPOLČANY

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Nám. L. Štúra 1738, 955 40 Topolčany

Číslo spisu

OU-TO-OSZP-2024/010065-010

Topolčany

03. 12. 2024



Kolaudačné rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania

„Nitrianska Streda – obecná kanalizácia“

- povolenie na užívanie ukončenej vodnej stavby podľa § 76 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Výrok

Okresný úrad Topolčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej ako „vodný zákon“) v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, na základe predmetnej žiadosti a výsledku kolaudačného konania,

povoľuje

stavebníkovi, ktorým je obec Nitrianska Streda, 956 16 Nitrianska Streda č. 1

užívanie ukončenej vodnej stavby

„Nitrianska Streda – obecná kanalizácia“

podľa § 76 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 26 vodného zákona, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V rozsahu:

SO 01 – Gravitačná kanalizácia:

- Stoka B PVC DN 300 v dĺžke 762,39 m
- Stoka B-1 PVC DN 300 v dĺžke 279,29 m
- Stoka B-1-1 PVC DN 300 v dĺžke 58,62 m
- Stoka B-2 PVC DN 300 v dĺžke 128,63 m
- Stoka B-3 PVC DN 300 v dĺžke 211,57 m
- Stoka B-4 PVC DN 300 v dĺžke 109,93 m

- Stoka B-5 PVC DN 300 v dĺžke 68,15 m
SO 03 – Tlaková kanalizácia – výtlač z ČS 2 v dĺžke 450,32 m
SO 06 – stavebná časť ČS-2
SO 08 – Elektrická NN prípojka k ČS-2
SO 10 – Elektrická NN prípojka k ČS-4
PS 02 – Technologická časť ČS-2
PS 04 – Technologická časť ČS-4
SO 11 – Kanalizačné odbočky DN 160 – 151 ks

na pozemku parc. reg. C KN č. 779, 451, 450/39, 170, 28/15, 450/13, 453, 447/12, 450/38, 169, 232, v k. ú. Nitrianska Streda, na parc. reg. C KN č. 580/1, 615 a na parc. reg. E KN č. 581/10, 581/9, 581/8, 581/17, 581/7, 585, v k. ú. Čeladince, ktorej realizácia bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Topoľčany, odborom životného prostredia, pod č. ŽP ŠVS 2001/01455 Dk zo dňa 17. 10. 2001, právoplatné dňa 26. 11. 2001 a pod č. ŽP ŠVS 2008/00137 Dk zo dňa 19.02.2008, právoplatné 11.03.2008.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na ukončenú vodnú stavbu „Nitrianska Streda – obecná kanalizácia“ na parc. reg. C KN č. 779, 451, 450/39, 170, 28/15, 450/13, 453, 447/12, 450/38, 169, 232, v k. ú. Nitrianska Streda, na parc. reg. C KN č. 580/1, 615 a na parc. reg. E KN č. 581/10, 581/9, 581/8, 581/17, 581/7, 585, v k. ú. Čeladince.
2. Vlastník je povinný zabezpečiť správu verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
3. Vlastníkom a prevádzkovateľom vodnej stavby „Nitrianska Streda – obecná kanalizácia“ bude obec Nitrianska Streda, 956 16 Nitrianska Streda 1.
4. Dodržiavať povinnosti vlastníka vodnej stavby v zmysle § 53 vodného zákona.
5. Vybudovaný objektom vodnej stavby bude venovaná trvalá starostlivosť, aby slúžili svojmu účelu.

Odôvodnenie

Podaním zo dňa 11. 07. 2024 požiadal navrhovateľ, obec Nitrianska Streda, 956 16 Nitrianska Streda 1, Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, o vydanie kolaudačného rozhodnutia – povolenia na užívanie ukončenej vodnej stavby „Nitrianska Streda – obecná kanalizácia“ na pozemku na parc. reg. C KN č. 779, 451, 450/39, 170, 28/15, 450/13, 453, 447/12, 450/38, 169, 232, v k. ú. Nitrianska Streda, na parc. reg. C KN č. 580/1, 615 a na parc. reg. E KN č. 581/10, 581/9, 581/8, 581/17, 581/7, 585, v k. ú. Čeladince.

Realizácia stavby bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Topoľčany, odborom životného prostredia, pod č. ŽP ŠVS 2001/01455 Dk zo dňa 17. 10. 2001, právoplatné dňa 26. 11. 2001 a rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Topoľčanoch, pod č. ŽP ŠVS 2008/00137 Dk zo dňa 19.02.2008, právoplatné 11.03.2008.

Nakoľko predložená žiadosť neobsahovala potrebné náležitosti, správny orgán vyzval stavebníka na doplnenie dokladov k žiadosti a konanie prerušil rozhodnutím pod č. OU-TO-OSZP-2024/010065-003 zo dňa 05. 08. 2024. Navrhovateľ doplnil podanie dňa 08. 10. 2024.

Správny orgán v zmysle ustanovenia § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oznámil listom č. OU-TO-OSZP-2024/010065-005 zo dňa 14. 10. 2024 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a nariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie na deň 20. 11. 2024.

Pri kolaudačnom konaní dňa 20. 11. 2024 bolo konštatované, že stavba je uskutočnená podľa predmetného povoľujúceho rozhodnutia, avšak so zmenou a to:

SO 01 – Gravitačná kanalizácia:

- stavebne povolené - Stoka B PVC DN 300 v dĺžke 769 m
- zrealizované - Stoka B PVC DN 300 v dĺžke 762,39 m
- stavebne povolené - Stoka B-1 PVC DN 300 v dĺžke 293 m

- zrealizované - Stoka B-1 PVC DN 300 v dĺžke 279,29 m
- stavebne povolené - Stoka B-1-1 PVC DN 300 v dĺžke 68 m
- zrealizované - Stoka B-1-1 PVC DN 300 v dĺžke 58,62 m
- stavebne povolené - Stoka B-2 PVC DN 300 v dĺžke 145 m
- zrealizované - Stoka B-2 PVC DN 300 v dĺžke 128,63 m
- stavebne povolené - Stoka B-3 PVC DN 300 v dĺžke 203 m
- zrealizované - Stoka B-3 PVC DN 300 v dĺžke 211,57 m
- stavebne povolené - Stoka B-4 PVC DN 300 v dĺžke 150 m
- zrealizované - Stoka B-4 PVC DN 300 v dĺžke 109,93 m
- stavebne povolené - Stoka B-5 PVC DN 300 v dĺžke 74 m
- zrealizované - Stoka B-5 PVC DN 300 v dĺžke 68,15 m

SO 03 – Tlaková kanalizácia:

- stavebne povolené – výtlak z ČS 2 v dĺžke 448 m
- zrealizované – výtlak z ČS 2 v dĺžke 450,32 m

Táto zmena bola priznaná pri kolaudačnom konaní.

Zo záveru kolaudačného konania vyplynula navrhovateľovi povinnosť doložiť porealizačné geodetické polohopisné a výškopisné zameranie. Navrhovateľ doložil doklady dňa 02. 12. 2024.

Vzhľadom na vyššie uvedené nie sú dôvody, pre ktoré by nebolo možné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Povolenie užívať ukončenú vodnú stavbu na určený účel, vzhľadom na jej význam, ako aj kladný výsledok kolaudačného konania je v súlade s vodohospodárskymi záujmami.

Podkladom pre vydanie kolaudačného rozhodnutia boli:

- žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia podaná dňa 11. 07. 2024
- oznámenie o začatí kolaudačného konania zo dňa 14. 10. 2024
- protokol z kolaudačného konania zo dňa 20. 11. 2024
- výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva Čeladince č. 115/2004 zo dňa 07. 10. 2024
- vyjadrenie Okresného úradu Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor odpadového hospodárstva, pod č. OU-TO-OSZP-2024/009996-002 zo dňa 05. 08. 2024
- stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, č. RÚVZTO/OHŽPaZ/911/2946/2024 zo dňa 21. 08. 2024
- stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, č. RÚVZTO/OHŽPaZ/910/2946/2024 zo dňa 21. 08. 2024
- rozhodnutie Okresného úradu Topoľčany, odbor životného prostredia, pod č. ŽP ŠVS 2001/01455 Dk zo dňa 17. 10. 2001, právoplatné dňa 26. 11. 2001
- rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Topoľčanoch, pod č. ŽP ŠVS 2008/00137 Dk zo dňa 19.02.2008, právoplatné 11. 03. 2008.
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby
- správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia
- potvrdenie o likvidácii odpadu
- potvrdenie o naložení s prebytočnou zeminou
- odstránenie drobného nedorobku
- záznam o vykonaní komplexných skúšok technologického zariadenia
- záručný list
- záznam o tlakovej skúške kanalizačného potrubia
- vyhlásenie zhody
- certifikát výrobku
- vyhlásenie zhody
- certifikát preukázania zhody
- záznam o tlakovej skúške kanalizačného potrubia
- zápis o skúške vodotesnosti stôk
- zápis o skúške vodotesnosti nádrže ČS – 2, ČS – 4,
- zameranie časti trasy kanalizácie (stoka B, stoka B-4, výtlak V2)

- porealizačné geodetické polohopisné a výškopisné zameranie
- projekt skutočného vyhotovenia
- zápis o vytýčení stavby
- stavebný denník

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nebol vyrubený.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní / správny poriadok/ v znení neskorších predpisov. Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní / správny poriadok/, v znení neskorších predpisov sa odvolanie podáva na Okresný úrad Topoľčany v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Táto verejná vyhláška musí byť vyvesená na úradnej tabuli Obce Nitrianska Streda, Obce Čeľadince, Úradnej tabuli Okresného úradu Topoľčany, Centrálnej úradnej elektronickej tabuli a zverejnená na webovom sídle Okresného úradu Topoľčany po dobu 15 dní v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Po uplynutí 15 dní odo dňa zverejnenia tejto verejnej vyhlášky dotknutá obec zašle jednu potvrdenú kópiu Okresnému úradu Topoľčany späť.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Ing. Denisa Kotlárová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10328

Doručuje sa

Obec Nitrianska Streda, Nitrianska Streda 1, 956 16 Nitrianska Streda, Slovenská republika
Obec Čeľadince, Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince, Slovenská republika

Na vedomie

Aquaplan, s.r.o., Ing. František Németh, Kossuthovo nám. 18, 945 01 Komárno 1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Nitra
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch, Krušovská, 955 01 Topoľčany 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany, Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany 1
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany 1

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova, Nitra